



LEGENDA

- 5 - oprawa nt LED 4600 lm IP44
- 6 - oprawa nt LED 7100 lm IP44
- 7 - oprawa nt LED IP44 600lm
- 8 - oprawa awaryjna LED 3,7W moduł 1h
- 9 - oprawa awaryjna LED 3,7W moduł 1h - korytarzowa
- 10 - oprawa ewakuacyjna S M1 NM 7LED
- 11 - oprawa awaryjna S W1 NM 1LED COLD
- A - piktogram - "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
- B - piktogram - drzwi ewakuacyjne
- C - piktogram - kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo
- przycisk 10A 230V IP20
- łącznik 1-biegunowy p/t 10A 230V IP20
- łącznik 1-biegunowy p/t 10A 230V IP44
- łącznik świecznikowy p/t 10A 230V IP20 p/t

dworaczyk

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D 600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl gajekada@gmail.com , dworaczykkamil@gmail.com			
Obiekt/adres inwestycji Przebudowa Placu 3 Maja - przebudowa linii kablowych SN i nN kolidujących z budynkiem toalet			
Inwestor Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz			
Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-117/02
Sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-217/02
Tytuł rysunku Instalacja oświetlenia - pawilon handlowy			
Stadium Projekt budowlano-wykonawczy		Data 11.2016	Skala 1:100
Nr rysunku E3			

Architektura