



|               |           |  |                         |                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                        |                                |   |                                       |
|---------------|-----------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Numer obwodu  | 01        | 1  | 2                       | 3                            | 4                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8                      | 9                              | 10  | 11                                    |
| Nazwa odbioru | Zasilanie | Oświetlenie węzeł cieplny pom. porządk. WC | Oświetlenie komunikacja | Gniazda 1–faz. węzeł cieplny | Gniazdo 1–faz. podgrzewacz pom. 19 | Gniazdo 1–faz. podgrzewacz pom. 20 | Gniazdo 1–faz. podgrzewacz pom. 21 | Gniazda 1–faz. ciągi komunikacyjne | Zasilanie klapy p.poż. | Wentylator kurтины powietrznej | Zasilanie tablicy elektrycznej – węz. cieplny | Zasilanie gniazd 1–faz. w szafie RACK |
| Pi [kW]       | --        | 0,21                                       | 0,64                    | 0,80                         | 2,00                               | 2,00                               | 2,00                               | 1,60                               | 0,10                   | 0,20                           | 0,40  | 0,40                                  |
| Typ przewodu  | YDY 3x6   | YDY 3x1,5                                  | YDY 3x1,5               | YDY 3x2,5                    | YDY 3x2,5                          | YDY 3x2,5                          | YDY 3x2,5                          | YDY 3x2,5                          | YDY 3x1,5              | YDY 3x1,5                      | YDY 3x2,5                                     | YDY 3x2,5                             |

Dworaczyk

**Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA**  
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D  
600 338 494, 600 505 918 [www.d-architektura.com.pl](http://www.d-architektura.com.pl)  
[gajekada@gmail.com](mailto:gajekada@gmail.com), [dworaczykkamil@gmail.com](mailto:dworaczykkamil@gmail.com)

Obiekt/adres inwestycji  
**Przebudowa Placu 3 Maja - przebudowa linii kablowych SN i nN kolidujących z budynkiem toalet**

Inwestor  
**Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz**

|   |        |                            |                      |
|---|--------|----------------------------|----------------------|
| Projektant<br>inż. Paweł Piwowar        | Podpis | Specjalność<br>elektryczna | Nr. upr.<br>E-117/02 |
| Sprawdzający<br>mgr inż. Bartosz Budzik | Podpis | Specjalność<br>elektryczna | Nr. upr.<br>E-217/02 |

Tytuł rysunku  
**Schemat elektryczny tablicy TW**

|  |                        |       |
|--|------------------------|-------|
| Stadium<br><b>Projekt budowlano-wykonawczy</b> | Data<br><b>11.2016</b> | Skala |
|--|------------------------|-------|

Nr rysunku **E8**