



Staszów, dn. 2019-03-08 r.

L. dz./ RE3/RM/ 11/3/59 /2019

Burmistrz Miasta Sandomierza  
Pl. Poniatowskiego 3  
27-600 Sandomierz

Dotyczy : zabezpieczenia sieci energetycznej pod budowanymi parkingami przy ul. T. Króla w Sandomierzu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RE Staszów w związku z pismem z dnia 28.02.2019 (data wpływu 06.03.2019) dotyczącym planowanej inwestycji - budowy parkingów przy ul. T. Króla w Sandomierzu informuje : w związku z brakiem możliwości wyniesienia istniejących kabli energetycznych poza teren planowanych parkingów wyraża zgodę na zastosowanie przedstawionego rozwiązania polegającego na osłonięciu ich rurami osłonowymi . W związku z powyższym prosimy jednak o zadeklarowanie się i przesłanie odpowiedniego oświadczenia, iż w przypadku wystąpienia awarii na kablu pozostawionym pod budowanymi parkingami, po usunięciu uszkodzenia kabla przez RE Staszów, naprawa nawierzchni parkingu będzie leżała po stronie właściciela terenu .

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Staszów

Z-ca Dyrektora  
Grzegorz Kutyla

**Otrzymują :**

1. Adresat
2. RM/ MS