

# **ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ Nr GK.6630.14.2018**

Przedmiot uzgodnienia : **Projekt przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego.**

Zleceniodawca : **BUDOWA I PROJEKTOWANIE LINII  
ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PROTEL  
Sylwester Ziomek**

Adres :

Inwestor : **GMINA SANDOMIERZ**

Adres : **Sandomierz Plac Poniatowskiego 3**

na zlecenie z dnia : 04. 04. 2018 r. Znak: -

Data wpływu zlecenia : 04. 04. 2018 r.

Lokalizacja obiektu:

**SANDOMIERZ LEWOBRZEŻNY ul. Króla**

**Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 05.04.2018r.**

**Uzgodniono pozytywnie.**

## **Uwagi i zalecenia:**

1. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego przedłożenia dokumentacji na naradę koordynacyjną.
2. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
3. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
4. Każdorazowo należy zlecać właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac:
  - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
  - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń.
5. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
6. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej, po zakończeniu inwestycji należy zlecić wznowienie punktów osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

## **Stanowiska uczestników narady:**

### **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sandomierzu**

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń do czynnej sieci kanalizacyjnej wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

**Dariusz Kozieja – podpis w protokole**

### **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sandomierzu**

Przed zasypaniem kabla w miejscach zbliżenia oraz skrzyżowania z ciepłociągiem należy roboty zgłosić do PEC celem protokolarnego odbioru.

**Robert Sobieraj – podpis w protokole**

### **Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach Gazownia w Sandomierzu ul. Baczyńskiego3**

W miejscu krzyżowania się projektowanego kabla z istniejącym gazociągiem kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową o długości 2m. Roboty ziemne w zbliżeniu do gazociągu prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela Gazowni w Sandomierzu.

**Jacek Kowalski – podpis w protokole**

### **Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu**

bez uwag

**Tomasz Wilk - podpis w protokole**

### **Urząd Miejski w Sandomierzu**

Wykopy zagęszczać warstwami max co 20 cm. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

**Bogusław Mądry – podpis w protokole**

### **Przewodniczący narady koordynacyjnej**

Roboty ziemne w zbliżeniu ok.2.0 m i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sprzętem ręcznym, zachowując obowiązujące odległości i zabezpieczenia.

**Z up. STAROSTY**  
**mgr inż. Robert Jarosz**  
**Przewodniczący Narady Koordynacyjnej**  
.....  
Przewodniczący narady koordynacyjnej



PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ RZESZÓW

Staszów dnia 20.04.2018

REJON ENERGETYCZY STASZÓW

28-200 Staszów ul. Krakowska 44

Tel.15 891 46 00- fax 15 892 46 02

E-mail: RE03OR@pgedystrybucja.pl

"PROTEL" Projektowanie i budowa  
linii elektroenergetycznych i  
teletechnicznych Sylwester Ziomek

L. Dz. RM/3/380/2018

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlany.

## PROTOKÓŁ

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszów w sprawie uzgodnienia projektu budowlany pn.: Przenbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Króla w Sandomierzu..

Projekt obejmuje:

- przebudowa istn. linii kablowej nN oświetlenia ulicznego;
- przebudowa istn. linii kablowej na kabel YAKXs 4x35mm<sup>2</sup> dług. 349m,
- posadowienie słupów oświetlenia ulicznego aluminiowych np. Rosa SAL 70 szt.35 wraz z oprawami typu LED 48W szt. 36.
- szafa oświetleniowa szt.1,
- demontaż linii oświetlenia ulicznego;
- demontaż słupów oświetleniowych z oprawami;

I został opracowany przez mgr inż. Tadeusz Szczypa upr. 32/Tgb/87, sprawdzający inż.. Andrzej Wójtowicz upr. nr 28/1976.

na podstawie L.dz.RE3/RM/2/448/2018/W/3/90 z dnia 2018.03.06..

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz

Pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

### SKŁAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczący :	Marek Słomka
Członek ;	Marian Gut
Członek :	Zbigniew Drożdżewicz
Członek :	



Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu się z opracowanym projektem budowlany wnosi uwagi:  
-bez uwag

### Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedłożony projekt, uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia w/w uwag.

Ważność uzgodnienia ustala się do dnia : 20.04.2020

Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

Przewodniczący : .....  
Członkowie : .....  
.....  
.....

Skład Komisji Oceny Prac Projektowych oraz decyzję Zatwierdzam :

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Staszów  
Z-ca Dyrektora  
Grzegorz Kutyla

(Pieczęć, podpis)

### Rozdzielnik :

1 x Adresat

1 x RM/ZD + 1 egz. dokumentacji

(\* niepotrzebne skreślić)