



Sandomierz 18.02.2020 r.

Znak: ZWiK/526/ 2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Przegląd linii SN na ujęciu wody Romanówka (ETAP I).**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. jako Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1.

Jak Zamawiający planuje realizować wyłączenia? Czy wykonawca ma w swojej ofercie ująć agregaty prądotwórcze lub inny sposób zasilania? Czy po prostu zamawiający przewiduje wyłączenie stacji na czas pracy? To samo dotyczy skrzyżowań z liniami PGE które prawdopodobnie będą musiały być wyłączone na przebudowy. Jeżeli Zamawiający posiada już harmonogram to prosimy o udostępnienie.

Odp.

Wyłączenia linii będą realizowane na podstawie uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie ze SIWZ.

Do zasilania urządzeń Zamawiającego nie jest wymagany agregat prądotwórczy ze strony Wykonawcy. (Wykonawca nie uwzględnia agregatu prądotwórczego w ofercie zgodnie z przedmiarem).

Uzgodnienie wyłączeń linii PGE, krzyżujących się z linią SN na ujęciu wody Romanówka, będzie należało do Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje harmonogramem.

Wszelkie uzgodnienia jak i przestrzeganie przepisów branżowych leżą po stronie Wykonawcy.

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent
Kozieja D
mgr inż. Dariusz Kozieja